

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, город Минск, улица Кропоткина, дом 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.4639.25

Дата регистрации • 05 • сентября 2025 г.

Действительно до • 05 • сентября 2026 г.

Продлено до • • г.

Продлено до • • г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Пленка поливинилхлоридная торговой марки «FOLIEN_ECO PREMIUM».

2. Назначение

Для устройства натяжных потолков в помещениях жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений.

3. Изготовитель

«Indigo Trading Co. LTD», 1202 12/F Tung Chun CC, 438-444 Shanghai street KL,
Hong Kong, Китай.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ФерикоСтайл», Республика
Беларусь, 220073, город Минск, улица Кальварийская, здание 33.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 05.09.2024 № 13(2)-333/24, № 13(2)-334/24.

6. Техническое свидетельство действует на

объем поставки в размере – 1 000 000 м², согласно контракту от 11.08.2022 № С11-08/22.

7. Особые отметки

Маркировка: торговая марка «FOLIEN_ECO PREMIUM», цвет, фактура (глянец, мат, сатин), ширина рулона, длина, общая площадь, наименование фирмы-изготовителя: «Indigo Trading Co. LTD», Китай, штрих-код.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

05

сентября

2025 г.

№ 0026297

М.П.

ФПН «Белорусское Гидроэнерго» от 2004 г.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 1

Листов 1

ТС 01.4639.25

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

пленки поливинилхлоридной торговой марки «FOLIEN_ECO PREMIUM» производства «Indigo Trading Co. LTD», Китай, предназначенной для устройства натяжных потолков в помещениях жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Пленка ПВХ торговой марки «FOLIEN_ECO PREMIUM» (матовая)			
1.	Дефекты внешнего вида лицевой поверхности.	ГОСТ 24944	На лицевой поверхности пленки посторонние включения, раковины, складки, полосы, сквозные отверстия и разрывы отсутствуют
2.	Толщина пленки, мм	ГОСТ 24944	0,200
3.	Масса 1 м ² , кг	ГОСТ 11529	0,24
4.	Прямолинейность кромок, отклонение от прямолинейности кромок, мм/м	ГОСТ 24944	1
5.	Разрушающее напряжение при растяжении, МПа:	ГОСТ 24944 ГОСТ 14236	
	- в продольном направлении;		15,86
	- в поперечном направлении		14,03
6.	Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %		320
7.	Соппротивление раздиру, Н/мм:	ГОСТ 262 Метод А	
	- в продольном направлении;		14,59
	- в поперечном направлении		13,62
8.	Изменение линейных размеров, %:	ГОСТ 24944 ГОСТ 11529	
	- в продольном направлении;		- 2,0
	- в поперечном направлении		- 0,7

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
9.	Водопроницаемость, метод Кошеля	ГОСТ 22944 (температура воды при испытаниях – 22 °С, высота уровня воды до дна кошеля в его центре – 100 мм; время нахождения элементарной пробы под водой – 24 ч	Ни одна из элементарных проб не намочила
Пленка ПВХ торговой марки «FOLLEN ECO PREMIUM» (глянцевая)			
10.	Толщина пленки, мм	ГОСТ 24944	0,187
11.	Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %	ГОСТ 24944 ГОСТ 14236	387
12.	Разрушающее напряжение при растяжении, МПа:		24,31
	- в продольном направлении; - в поперечном направлении		18,25
13.	Группа горючести	ГОСТ 30244	Г4
14.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В3
15.	Дымообразующая способность	ГОСТ 12.1.044	высокая
16.	Токсичность продуктов горения, класс опасности	ГОСТ 12.1.044	чрезвычайно опасные

Примечание: значения показателей по п.п. 13-16 таблицы приняты на основании письма заявителя от 11.08.2025 № 01-27.

Руководитель уполномоченного органа



И.Л. Лишай

№ 0066043

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.4639.25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на пленку поливинилхлоридную торговой марки «FOLIEN_ECO PREMIUM» (далее – пленка ПВХ) производства «Indigo Trading Co. LTD», Китай, предназначенную для устройства натяжных потолков в помещениях жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

2. Применение пленки ПВХ на путях эвакуации в помещениях и зданиях, которым предъявляются специальные требования пожарной безопасности, следует осуществлять с учетом результатов испытаний и требований СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3. Допускается для чистки пленки ПВХ применять моющие растворы, не содержащие агрессивных компонентов.

4. Для установки натяжного потолка применяется алюминиевый профиль, который крепится к стене по периметру помещения на требуемой высоте (у потолка) анкерами. В помещениях площадью более 50 м² рекомендуется использовать дополнительные ребра жесткости, исключая провисание потолка. Пленку ПВХ с приваренной по периметру гибкой пластиной (гарпуном), прогретую тепловыми пушками, заправляют в профиль при помощи специальных лопаток (шпателей). После монтажа в местах установки светильников, люстр, вентиляционных решеток и др. элементов приклеиваются специальные защитные кольца, которые предохраняют пленку ПВХ от разрушения и защищают ее от перегрева. По периметру стены на лицевую поверхность приклеивают специальную декоративную ленту.

5. Монтаж натяжных потолков рекомендуется осуществлять при температурном режиме внутри помещения от 15 °С до 25 °С. Пленка ПВХ перед вскрытием упаковки и применением после ее хранения, либо транспортирования при минусовых температурах, должна быть выдержана при температуре не ниже 18 °С в течение суток. Поверхность стены в местах крепления профилей должна быть прямолинейной, а основание – прочным.

6. Пленка ПВХ поставляется в рулонах шириной 3,2 м, упакованных в полиэтиленовую пленку. Пленка ПВХ, намотанная на картонные сердечники в рулоне, сложена в два слоя лицевой стороной друг к другу.

7. На рулон наклеена бумажная этикетка белого цвета, содержащая следующую информацию: торговая марка «FOLIEN_ECO PREMIUM», цвет, фактура (глянец, мат, сатин), артикул, ширина рулона, длина, общая площадь, наименование фирмы-производителя: «Indigo Trading Co. LTD», штрих-код.

8. На рулон наклеена бумажная этикетка белого цвета, содержащая следующую информацию: торговая марка «FOLIEN_ECO PREMIUM», цвет, фактура (глянец, мат, сатин), артикул, ширина рулона, длина, общая площадь, наименование фирмы-изготовителя: «Indigo Trading Co. LTD», штрих-код.

9. Проектирование, производство и приемку работ по устройству натяжных потолков с использованием пленки поливинилхлоридной следует осуществлять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства, которыми должна сопровождаться каждая партия пленки ПВХ.

10. Транспортирование пленки ПВХ осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением упакованных рулонов от атмосферных осадков и механических повреждений. При погрузке, выгрузке, транспортировании и хранении должны быть приняты меры, обеспечивающие предохранение пленки ПВХ от механических повреждений.

11. Хранить пленку ПВХ следует в сухих помещениях вдали от нагревательных приборов, предохранять от воздействия агрессивных сред и прямых солнечных лучей.

12. Ответственность за соответствие поставляемой пленки ПВХ настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа



И.Л. Лишай

№ 0066044